



ARKIVVERKET
STATSARKIVET I KRISTIANSAND

Vennesla kommune, Servicetorget
Postboks 25
4701 VENNESLA

Kommune	PH
Innk. dato	07.10.10
Saks/dok.nr.	10/00755-17
Arkiv kode E.	612 C66. x 86
Arkiv kode O.	
Gradering	
Kopi til	O.A.N

Deres ref.
10/00755-9 / 612;
C66;&86

Vår ref.
2010/58035 KJBR

Dato
04.10.2010

Bruk av brannsikre arkivskap til dagligarkiv

Vi viser til søknad fra Vennesla kommune om å få bruke brannsikre arkivskap i enkelte dagligarkiv.

Arkivforskriften åpner for at bortsetningsarkiv kan oppbevares i brannsikkert arkivskap i stedet for i spesialrom for arkiv. Forskriften sier ikke noe om at kravene til lokaler kan avvikes hvis dagligarkivet blir plassert i brannsikkert skap. Det er imidlertid anledning til å søke Riksarkivaren om slik tillatelse (jfr arkivforskriftens § 1-3).

Søknaden fra Vennesla kommune er forelagt Riksarkivaren som har innvilget søknaden på følgende vilkår:

- Det brannsikre skapet må minimum ha brannmotstandsevne EI 60, dvs kunne motstå åpen varme i minst 60 minutter,
- Brannsikkert skap vil kun dekke kravene til brannsikkerhet. Rommet der det brannsikre arkivskapet skal stå må innfri arkivforskriftens krav til vern mot vann, fuktighet og temperatursvingninger, jfr forskriftens § 4-6 første ledd og § 4-8 første ledd.
- Det må være regler for hvem som har tilgang til arkivmaterialet, jfr arkivforskriften § 4-9, tredje ledd.

Med hilsen


Kjell J. Bråstad
statsarkivar